



**Łukasiewicz**

Instytut Ceramiki  
i Materiałów Budowlanych

**Center of Glass and Building Materials  
Glass Research Group**

ul. Lipowa 3, 30-702 Kraków, Poland  
tel. +48 12 423 67 77, info.krakow@icimb.lukasiewicz.gov.pl,  
www.icimb.pl

**TEST CERTIFICATE 2536/ICiMB/KT/23**

**Subject of testing:** Pilkington Optilam™ 6,8 laminated safety glass  
with construction:  
3mm float glass/0.76mm PVB foil/3mm float glass


**Principal Orderer:** Pilkington Polska Sp. z o.o.  
27-600 Sandomierz ul. Portowa 24


**Type of testing:** Verification of security glazing class according to  
standard PN-EN 356:2000 "Glass in building  
Security glazing Testing and classification of  
resistance against manual attack"

**Judgement:** Pilkington Optilam™ 6,8 laminated security glass  
complies with requirements of P2A class of security  
glazing according to PN-EN 356:2000

**The basic of judgement:** Test Report No. 018.W.23.N  
dated 26.05.2023 r.

**Responsible person for the test :**

Lider Grupy Badawczej  
Szkło  
  
dr inż. Magda Kośmal

Zastępca Dyrektora Instytutu  
ds. Badawczych i Komercjalizacji  
  
dr inż. Małgorzata Nizlurska

Krakow, date: 29.05.2023

**DIRECTOR**

